


POHLED P1



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

č.m.	název místnosti	placha(m2)
1.01	chodba	17,73
1.02	příruční sklad	9,29
1.03	pracovna	21,55
1.04	pracovna	20,63
1.05	pracovna	19,76
1.06	pracovna	20,14
1.07	pracovna	20,44

LEGENDA IZOLACÍ:

- TEPELNÁ (40mm)
- PROTIPOŽÁRNÍ (45min)
- PROTIHLUKOVÁ (60mm)

POZN.:
PŘIPOJENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENO DLE POPISU V TZ PD
VŠECHNY ODBOČKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE VYBAVIT NÁBĚHOVÝMI PLECHY
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY – VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES. ČÁST PD STAVBY
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY JSOU DODÁVKOU STAVBY – NUTNÁ OPĚTOVNÁ KOORDINACE
OSAZENÉ KONCOVÉ ELEMENTY JSOU KOORDINOVÁNY SE SVÍTIDLY A OSTATNÍMI PROFESEMI
– KOORDINAČNÍ VÝKRES PD STAVEBNÍ ČÁSTI
REALIZAČNÍ FIRMA V RÁMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY
ROZPIS VZT POTRUBÍ (ROZDĚLENÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDOTLIVÉ TVAROVKY A ROURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚRŮ")
VZHLEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ
ELEMENTY VZT MONTOVÁNY JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI – KOORDINACE NA STAVBĚ
H. H. VZDUCHOVODU 50MM POD STROPEM POKUD NA VÝKRESE NENÍ UVEDENO JINAK
PŘÍSTUP K REGULAČNÍM PRVKŮM NA KONCOVÝCH ELEMENTECH UMÍSTĚNÝCH V
SÁDROKARTONOVÉM PODHLEDU JE UVAŽOVÁN PŘES KONCOVÝ ELEMENT

±0,000 = 202,830 m.n.m. Bpv

rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti

objednavatel : Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
místo stavby : Poříčí 3b, Brno
stupeň p.d. : dokumentace pro provedení stavby
gener. projektant : ateliér-r,s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel částí : Technika budov, s.r.o., Křenová 42, Brno, 543 255 094
datum : prosinec 2013

část : zařízení vzduchotechniky
obsah : PŮDORYS 1.NP + POHLED P1, M 1:50

Architektonické řešení : miroslav pospišil, ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, olomouc, e-mail : m.pospišil@atelier-r.cz, web : www.atelier-r.cz

d.1.4.3.04