## půdorys 2.podlaží (část), m 1:50




## půdorys střechy (část), m 1:50




## legenda místností

| č.m. | název místnosti | plocha[m2] | úroveň podlahy | světlá výška | osn. | druh podlahy | povrch stropu | povrch stěn | poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | chodba | 14,23 | +0,000 | 3 000 | – | koberec | rastrový podhled | sádrová omítka | – |
| 2.02 | kuchyňka | 3,84 | +0,000 | 2 600 | – | koberec | sdk - hladký | sádrová omítka | vodiodolný |
| 2.03 | hygienické zázemí | 3,90 | +0,000 | 2 600 | – | koberec | sdk - hladký | sádrová omítka | vodiodolný |
| 2.04 | pracovna zástupce | 21,61 | +0,000 | 3 000 | – | koberec | sdk - hladký | sádrová omítka | – |
| 2.05 | pracovna | 20,53 | +0,000 | 3 000 | – | koberec | sdk - hladký | sádrová omítka | – |
| 2.06 | pracovna asistentky | 20,52 | +0,000 | 3 000 | – | koberec | sdk - hladký | sádrová omítka | – |
| 2.07 | pracovna ředitele ústavu | 41,88 | +0,000 | 3 000 | – | koberec | sdk - hladký | sádrová omítka | – |

### LEGENDA:

INSTALACE

$C_U$ KABELY POD OMÍTKOU, VOLNĚ V SDK PŘÍČKÁCH A VOLNĚ NAD STROPNÍMI PODHLEDY
KABELY VE SDRUŽENÝCH TRASÁCH V CHODBĚ VEDENY V DRÁTĚNÉM KABELOVÉM ŽLABU NAD STROPNÍMI PODHLEDY
PROSTUPY KABELŮ MEZI POŽÁR. ÚSEKY UTĚSNIT PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM (tam.PU)

ROZVODY K ZÁSUVKÁM - $C_U$x5x2,5
ROZVODY K ŽALUZIOVÝM OVLADAČŮM - $C_U$x3x1,5
ROZVODY OSTATNÍ - DLE VYKRESU

ŽALUZIOVÉ OVLADAČE - ořez v =1,25m NAD PODLAHOU
DVOJZÁSUVKY - v =0,3m (spodní hrana) NAD PODLAHOU (POKUD NENÍ VE VÝKR. UVEDENO JINAK)

ŽALUZIOVÉ OVLADAČE 10A/250V AC - POD OMÍTKU, KRYTÍ IP20, STEJNÝ DESIGN A BARVA JAKO VE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ
DVOJZÁSUVKY 16A/250V AC - POD OMÍTKU, KRYTÍ IP20, STEJNÝ DESIGN A BARVA JAKO VE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ
DVOJZÁSUVKY 16A/250V AC com.PC - POD OMÍTKU, KRYTÍ IP20, STEJNÝ DESIGN A BARVA JAKO VE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ
DVOJZÁSUVKA 16A/250V AC - S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, POD OMÍTKU, KRYTÍ IP20, STEJNÝ DESIGN A BARVA JAKO VE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ

VNĚJŠÍ VLIVY PROSTŘEDÍ (DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1)
AB5, AD1 - PROSTORY NORMÁLNÍ S JEDNOZNAČNÝMI VNĚJŠÍMI VLIVY




±0,000 = 202,830 m.n.m. Bpv

3NPE, 400/230V, 50Hz stř. TN-S
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti

| | |
|---|---|
| objednavatel : | Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |
| místo stavby : | Poříčí 3b, Brno |
| stupeň p.d. : | dokumentace pro provedení stavby |
| gener. projektant : | ateliér-v, s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc |
| zpracovatel části : | ing. Pysová-projekce elektro, Kliny 25, 615 00 Brno |
| datum : | prosinec 2013 |
| část : | SO 01 - rozšíření administrativních prostor<br>d.1.4.5 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod, umělé osvětlení |
| obsah : | půdorys 2.podlaží (část), střechy (část) m 1:50<br>**zásuvkové a ostatní rozvody** |

**SO 01**
**d.1.4.5.7**


architektonické řešení : miroslav pospíšil, ateliér-v, s.r.o., uhelná 27, olomouc, e-mail : m.pospisil@atelier-v.cz, web : www.atelier-v.cz