

Ing. Petr Fritsch  
Na Vyhlídce 183  
664 01 Řícmanice

Naše značka  
BM13040310

Vyřizuje / Linka  
Kremlová/240

Brno  
5.9.2013

**Věc :** Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí i stavební povolení:

**Akce :** „Rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti“  
p.č.905/1, k.ú.Staré Brno

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující :

V místech Vámi plánované stavby se nachází v zemi podzemní komunikační vedení ve vlastnictví společnosti MAXPROGRES, s.r.o. Toto vedení je tvořeno HDPE trubkami, ve kterých je instalovaný optický kabel, na kterém jsou provozovány služby elektronických komunikací.

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení za splnění níže uvedených podmínek a požadavků pro realizaci stavby:

1. Min. 30 pracovních dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby. ( Kontakt - Pavel Vrána tel. 533 444 590, e-mail [pavel.vrana@maxprogres.cz](mailto:pavel.vrana@maxprogres.cz), Ing. Viliam Holý tel. 533 444 591, e-mail [viliam.holly@maxprogres.cz](mailto:viliam.holly@maxprogres.cz) )
2. V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti MAXPROGRES, s.r.o. před investiční výstavbou.
3. Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti MAXPROGRES, s.r.o. byl nedílnou součástí podkladů pro koaudaci či předání stavby.
4. Během výstavby bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích.
5. Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 7360 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
6. Výkopové práce v ochranném pásmu (1,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně.
7. Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
8. Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
9. V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.

Podmínky tohoto vyjádření požadujeme uvádět v příslušném rozhodnutí stavebního úřadu.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

Při změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

S přátelským pozdravem

*Pavel Vrána*  
Pavel Vrána  
Vedoucí střediska Ochrana sítě  
MAXPROGRES, s.r.o.  
MAXPROGRES, s.r.o., IČO: 25307126  
TEL.: +420 533 444 111, FAX: +420 533 444 222  
WWW.MAXPROGRES.CZ



MAXPROGRES, s.r.o.  
Traťová 1, Brno 619 00

tel. +420 533 444 111  
fax. +420 533 444 222

info@maxprogres.cz  
www.maxprogres.cz

IČO: 25307126  
DIČ: CZ25307126

Zapsán v OR KS Brno,  
odd. C, vl. 24060, zápis 5.8.1996