



LEGENDA MÍSTOSTÍ :							
č. m.	název místnosti	podlaží (m)	výška (m)	ozn.	druh podlahy	poruch stropu	
201	hala	23,22	+3,900	3 000	----	PVC a PUR	SDK podhled
202	chodba	23,94	+3,900	3 000	----	PVC a PUR	SDK podhled
203	keřena - plynová	7,52	+3,900	3 000	----	keramická dlažba	SDK podhled
203a	dalšíová místnost	1,18	+3,900	3 000	----	keramická dlažba	SDK podhled
204	chodba	37,23	+3,900	3 000	----	PVC a PUR	SDK podhled
205	chodba	4,25	+3,900	3 000	----	PVC a PUR	SDK podhled
206	hygienické zázemí	3,17	+3,900	3 000	----	keramická dlažba	SDK podhled
207	předstř.	12,79	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
208	předstř.	4,41	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
209	hygienické zázemí	3,17	+3,900	3 000	----	keramická dlažba	SDK podhled
210	předstř.	16,19	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
211	předstř.	4,41	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
212	hygienické zázemí	3,17	+3,900	3 000	----	keramická dlažba	SDK podhled
213	předstř.	16,19	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
214	předstř.	4,41	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
215	hygienické zázemí	3,17	+3,900	3 000	----	keramická dlažba	SDK podhled
216	předstř.	16,19	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
217	předstř.	4,41	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
218	hygienické zázemí	3,17	+3,900	3 000	----	keramická dlažba	SDK podhled
219	předstř.	16,19	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
220	předstř.	4,41	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
221	hygienické zázemí	3,17	+3,900	3 000	----	keramická dlažba	SDK podhled
222	předstř.	16,19	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
223	chodba - spojovací	25,83	+3,900	3 000	----	PVC a PUR	SDK podhled
224	chodba	25,83	+3,900	3 000	----	PVC a PUR	SDK podhled
225	předstř.	2,16	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
226	hygienické zázemí	3,27	+3,900	3 000	----	keramická dlažba	SDK podhled
227	předstř.	11,45	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
228	předstř.	2,25	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
229	hygienické zázemí	3,36	+3,900	3 000	----	keramická dlažba	SDK podhled
230	předstř.	11,73	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
231	předstř.	2,25	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
232	hygienické zázemí	3,36	+3,900	3 000	----	keramická dlažba	SDK podhled
233	předstř.	11,73	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
234	hygienické zázemí	2,25	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
235	hygienické zázemí	3,36	+3,900	3 000	----	keramická dlažba	SDK podhled
236	předstř.	11,73	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
237	hygienické zázemí	2,25	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
238	hygienické zázemí	3,36	+3,900	3 000	----	keramická dlažba	SDK podhled
239	předstř.	11,73	+3,900	3 000	----	koberec	SDK podhled
240	dalšíová místnost	2,19	+3,900	3 000	----	keramická dlažba	SDK podhled
241	chodba	3,33	+3,900	3 000	----	keramická dlažba	SDK podhled
242	hygienické zázemí	5,65	+3,900	3 000	----	keramická dlažba	SDK podhled
243	keřena	23,74	+3,900	3 000	----	PVC a PUR	SDK podhled
244	chodba	17,30	+3,900	3 000	----	PVC a PUR	SDK podhled
245	keřena	26,43	+3,900	3 000	----	PVC a PUR	SDK podhled
246	keřena	18,00	+3,900	3 000	----	PVC a PUR	SDK podhled
247	keřena	17,05	+3,900	3 000	----	PVC a PUR	SDK podhled
248	keřena	18,13	+3,900	3 000	----	PVC a PUR	SDK podhled

POZNÁMKA:
- DO ROZVADĚČE R2.1 DOPLNIT 2ks JISTIČE 10/1/C
- DO ROZVADĚČE RA2 DOPLNIT 1ks JISTIČE 10/1/C
- PŘÍVODY KE KLIMATIZACI BUDOU PROVEDENY KABELEM CYKY-J 3x1,5
- KABEL ULOŽIT NAD PODHLED DO ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, PŘÍPADNĚ
- PŘÍLOŽIT K TRUBNÍM ROZVODŮM CHLAU POMOCÍ STÁHOVACÍ PÁSKY
- NÁPOJENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK PROVEDENO SMÝČKOVÁNÍM
- DEMONTÁŽ A OPĚTNOU ČIDEL EPS PROVEDE SERVISNÍ TECHNIK STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ EPS

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S
1 NPE AC 230V/ TN-S
OCHRANNA OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed2 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ - IZOLACI, KRYTÍ
OCHRANA PŘI PORUŠĚ :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLVVY : PROSTORY NORMÁLNÍ

ZODP. PROJEKTANT ING. JAROMÍR GLOVINA	VYPRACOVAL ING. JAROMÍR GLOVINA	KONTROLOVAL ING. JAN KOČMÁNEK	Technická kresba: 5.1.2. Křesba 307/42 602 00 Brno
Objekt: USTAV VÝZKUMU GL OBÁLNI ZMENY AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, Brno			FORMAT 18 x A4
ALOC: CHLAZENÍ KANCELÁŘSKÝCH / OBYTNÝCH PROSTOR OBJEKTU "B"			DATUM 04/2018
UČEL OPS			Č. ZAKÁZKY 1823
Průběh: SI			Č. KOPIE
Obsah: ELEKTROINSTALACE - 2.NP			MÉRITKO 1:50
			Č. VYKRESU D1.01.03-101