

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 58

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Výstavba pavilonu D“

nadlimitní režim – užší řízení (UŘ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – 1. KOLO UŘ

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 105/23/K

V Brně, dne 19.10.2023

Věc: Veřejná zakázka:

„Výstavba pavilonu D“

Vysvětlení zadávací dokumentace (6)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 10: Nejsou položky týkající se STABLOTEC plechu níže:
Veškeré zámečnické výrobky jsou D+M.

Díl: 767_04		Zámečnické výrobky pro zdravotnickou technologii	0,00					
279	55	55/Z Kryt kanálu pro zdravotnickou technologii,viz dokumentace	ks	2,00000		0,00		Vlastní
Pokyny pro vyplnění: poznámka 1								
280	55.1	55.1/Z Kryt kanálu pro zdravotnickou technologii,viz dokumentace	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Pokyny pro vyplnění: poznámka 1								
281	56	56/Z Kryt kanálu pro zdravotnickou technologii,viz dokumentace	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Pokyny pro vyplnění: poznámka 1								
282	56.1	56.1/Z Kryt kanálu pro zdravotnickou technologii,viz dokumentace	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Pokyny pro vyplnění: poznámka 1								
283	57	57/Z Transformátorový plech (vyšetřovna MRI)v podlaze 2.NP, plech STABOLEC 5 mm,viz dokumentace	m2	32,74000		0,00		Vlastní
Pokyny pro vyplnění: poznámka 1								
284	57.1	57.1/Z Transformátorový plech (vyšetřovna MRI) v podlaze 3.np, plech STABOLEC 5 mm,viz dokumentace	m2	32,74000		0,00		Vlastní
Pokyny pro vyplnění: poznámka 1								

Dublované s položkou níže?

Díl: 796		Stínění proti radiaci			0,00		
775	R 796-01	Montáž stínícího plechu, koordinace s technologií NMR	m2	65,52000		0,00	Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

65,52

65,52000

Odpověď č. 10: Dle vyjádření projektanta nejsou výše uvedené položky v této stavbě uvedeny. Zadavatel se tedy ptá, zda nedošlo k omylu a zda se tento dotaz nevztahuje ke zcela jiné zakázce.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele