


POHLED P3



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

č.m.	název místnosti	plocha(m2)
0.01	sklep + schodiště	68,94
0.02	výměník	14,40
0.03	spisovna	42,06

LEGENDA IZOLACÍ:

- TEPELNÁ (40mm)
- + o + o + o + o + PROTIPOŽÁRNÍ (45min)
- PROTIHLUKOVÁ (60mm)

POZN.:
PŘIPOJENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENO DLE POPISU V TZ PD
VŠECHNY ODBOČKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE VYBAVIT NÁBĚHOVÝMI PLECHY
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY – VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES. ČÁST PD STAVBY
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY JSOU DODÁVKOU STAVBY – NUTNÁ OPĚTOVNÁ KOORDINACE
OSAZENÉ KONCOVÉ ELEMENTY JSOU KOORDINOVÁNY SE SVÍTIDLY A OSTATNÍMI PROFESEMI
– KOORDINAČNÍ VÝKRES PD STAVEBNÍ ČÁSTI
REALIZAČNÍ FIRMA V RÁMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY
ROZPIS VZT POTRUBÍ (ROZDĚLENÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDOTLIVÉ TVAROVKY A ROURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚŘŮ")
VZHLEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ
ELEMENTY VZT MONTOVÁNY JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI – KOORDINACE NA STAVBĚ
H. H. VZDUCHOVODU 50MM POD STROPEM POKUD NA VÝKRESE NENÍ UVEDENO JINAK
PŘÍSTUP K REGULAČNÍM PRVKŮM NA KONCOVÝCH ELEMENTECH UMÍSTĚNÝCH V
SÁDROKARTONOVÉM PODHLEDU JE UVAŽOVÁN PŘES KONCOVÝ ELEMENT

±0,000 = 202,830 m.n.m. Bpv

rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti

objednavatel :	Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
místo stavby :	Poříčí 3b, Brno
stupeň p.d. :	dokumentace pro provedení stavby
gener. projektant :	atelier-r, s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel částí :	Technika budov, s.r.o., Křenová 42, Brno, 543 255 094
datum :	prosinec 2013

část :	zařízení vzduchotechniky
obsah :	PŮDORYS 1.PP + POHLED P3, M 1:50

d.1.4.3.03