

půdorys 0.podlaží, m 1:75

legenda místností

č.m.	název místnosti	plocha(m2)	úroveň podlahy	světlá výška	druh podlahy
0.01	sklep + schodiště	68,94	-3,200	2 900	stávající
0.02	výměník	14,40	-3,200	2 900	stávající
0.03	spisovna	42,06	-3,200	2 900	uzavírací nátěr

legenda značení

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce
- železobetonová konstrukce
- nové zděné konstrukce (přizdívky)
- zdivo porotherm 40 P+D
- zdivo porotherm 30 P+D
- sádrokartonová příčka s dvojitým opláštěním
- tepelná izolace
- tepelná izolace na bázi EPS
- rozhraní požárních úseků

LEGENDA EPS :

(ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE)

- OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- VNITŘNÍ SIRÉNA
- KABEL K HLÁSIČŮM (POŽÁRNÍ SMYČKA)
- KABEL K SIRÉNÁM

Poznámka :

- Rozvody vedeny v příchytkách na stropní konstrukci.
- Kabely s funkční schopností při požáru uchyceny příchytkami s funkční schopností při požáru min.PH15-R na stropní konstrukci.
- Prostupy mezi patry a požárními úseky utěsněny požárními ucpávkami.
- Rozvody ve stoupačce vedeny příchtkami s funkční schopností při požáru min.PH15-R.
- Hlásiče budou umístěny min.500mm od líce stěn a min.500mm od líce VZT výustek a fancoilů.

±0,000 = 202,830 m.n.m. Bpv

rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti

objednavatel : Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
místo stavby : Poříčí 3b, Brno
stupeň p.d. : společné územní rozhodnutí a stavební povolení
gener. projektant : ateliér-r,s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel části : Ing. Ondřej Tichý, Ponětovice 141, 664 51 Ponětovice
datum : říjen 2013

část : d.1.4.6 zařízení slaboproudé elektrotechniky
obsah : **zařízení slaboproudé elektrotechniky**
výkres : půdorys 0.np - EPS (elektrická požární signalizace)

d.1.4.6.2

architektonické řešení : miroslav pospíšil, ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, olomouc, e-mail : m.pospisil@atelier-r.cz, web : www.atelier-r.cz