půdorys 2.podlaží (část), m 1:50



legenda místností

č.m.	název místnosti	plocha[m2]	úroveň podlahy	světlá výška	ozn.	druh podlahy	povrch stropu	povrch stěn	poznámky
2.01	chodba	14,23	+0,000	3 000	--	koberec	rastrový podhled	sádrová omítka	--
2.02	kuchyňka	3,84	+0,000	2 600	--	koberec	sdk - hladký	sádrová omítka	voděodolný
2.03	hygienické zázemí	3,90	+0,000	2 600	--	koberec	sdk - hladký	sádrová omítka	voděodolný
2.04	pracovna zástupce	21,61	+0,000	3 000	--	koberec	sdk - hladký	sádrová omítka	--
2.05	pracovna	20,53	+0,000	3 000	--	koberec	sdk - hladký	sádrová omítka	--
2.06	pracovna asistentky	20,52	+0,000	3 000	--	koberec	sdk - hladký	sádrová omítka	--
2.07	pracovna ředitele ústavu	41,88	+0,000	3 000	--	koberec	sdk - hladký	sádrová omítka	--

LEGENDA:

INSTALACE
KABELY Cu POD OMÍTKOU, VOLNĚ V SDK PŘÍČKÁCH A VOLNĚ NAD STROPNÍMI PODHLEDY
KABELY VE SDRUŽENÝCH TRASÁCH V CHODBĚ VEDENY V ČIRÁTĚNÉM KABELOVÉM ŽLABU NAD STROPNÍMI PODHLEDY (VIZ VÝKR.1.4.5.7)
PRŮSTUPY KABELŮ MEZI POŽÁR.ÚSEKY UTĚSNIT PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM (tzn.PU)
ROZVODY KE SVÍTIDLŮM - CuNx3x1,5 (CuNx5x1,5, CuNJYx1,5))
ROZVODY K VYPÍNAČŮM (PŘERUŠNÁČŮM), TLAČÍTKŮM - CuNx3x1,5

VYPÍNAČE, TLAČÍTKA - střed v +1,25m NAD PODLAHOU
VYPÍNAČE 10A/250V AC, TLAČÍTKO 10A/250V AC - POD OMÍTKU, KRYTÍ IP20, STEJNÝ DESIGN A BARVA JAKO VE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ
ZS VENTILÁTOR (ODD.VZT)

SVÍTIDLA VESTAVNÁ, STEJNÝ DESIGN JAKO VE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ - VIZ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
S1 - 2x58W EVG, PARABOLICKÁ MŘÍŽKA, IP20
S2 - 2x26W VVG, IP23
S3 - 2x18W EVG, IP23
S4 - 18W EVG, NAD ZRCADLO
S6 - 2x36W EVG, PARABOLICKÁ MŘÍŽKA, IP20

VNĚJŠÍ VLIVY PROSTŘEDÍ (DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2/21)

AB5, AD1 - PROSTORY NORMÁLNĚ S JEDNOZNAČNÝMI VNĚJŠÍMI VLIVY



±0,000 = 202,830 m.n.m. Bpv

3NPE, 400/230V, 50Hz stř. TN-S
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti

objednavatel :	Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
místo stavby :	Poříčí 3b, Brno
stupeň p.d. :	dokumentace pro provedení stavby
gener. projektant :	ateliér-v, s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel části :	ing. Rysovás-projekce elektro, Kšiny 25, 615 00 Brno
datum :	prosinec 2013
část :	SO 01 - rozšíření administrativních prostor
	d.1.4.5 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod, umělé osvětlení
obsah :	půdorys 2.podlaží (část) m 1:50
	světelné rozvody

SO 01
d.1.4.5.5

architektonické řešení : miroslav pospíšil, ateliér-v, s.r.o., uhelná 27, olomouc, e-mail : m.pospisil@atelier-v.cz, web : www.atelier-v.cz