

Ing. Petr Fritsch
Na Vyhlídce 183
664 01 ŘÍČMANICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
26.8.2013

NAŠE ZNAČKA
PM041882/2013-203/Ho

VYŘIZUJE
Ivana Horáková
+420 541 637 412
horakova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
12.9.2013

Rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti, Poříčí 3b, Brno

(k.ú. Staré Brno; obecní úřad obce s rozšířenou působností Brno; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-01-1530)

Charakteristika akce:

Dopisem ze dne 26.8.2013 jste nám předložil žádost o vyjádření k **územnímu a stavebnímu povolení** a projektovou dokumentaci na akci "Rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti", zpracovanou Atelierem – r, s.r.o., Olomouc, v červenci 2013. Investorem stavby je Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Brno.

Jedná se o vestavbu do stávající nosné rámové konstrukce pavilonu B v areálu AV ČR, která bude sloužit jako administrativní plocha pro podporu vědecké činnosti a výzkumu. Půdorysný rozměr stavby je 9,71 x 13,155 m, výškové osazení objektu $\pm 0,00 = 202,83$ m n.m. Přístavba je materiálově a technicky řešena obdobně jako stávající dvoupodlažní objekt, se kterým je stavebně i funkčně propojena. Vestavba bude kompletně napojena na vnitřní rozvody pavilonu B, splaškové i dešťové vody budou svedeny do jednotné kanalizace. Výstavbou dojde k přeložkám areálových rozvodů inženýrských sítí.

Stavba se nachází v záplavovém území Svratky stanoveném v ř.km 29,289 – 47,810 rozhodnutím KÚ Jihomoravského kraje č.j.JMK 142939/2009 ze dne 29.1.2010, mimo aktivní zónu záplavového území.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí ke studii stavby toto stanovisko:

a) Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu s Plánem oblasti povodí.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

- Stavba je umístěna v záplavovém území, investor podstupuje veškerá rizika možných povodňových škod. Povinnosti vlastníků pozemků a staveb v záplavovém území jsou dány § 52 a § 85 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách.

- Stavba v záplavovém území nesmí zhoršit odtokové poměry v dané lokalitě, nebude zde skladován nebezpečný odpad a volně odplavitelný materiál.
- Dešťové vody z přístavby je třeba před svedením do jednotné kanalizace v maximální míře zadržovat, příp. zasakovat na pozemku investora ve smyslu § 5 odst. 3 zákona o vodách. Stávající odtok z řešeného území by neměl být výstavbou navyšován.
- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropnými produkty. Odpad ze stavby bude likvidován dle platných předpisů o odpadech.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevotiská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Příloha:
dokumentace