


POZNÁMKA:

- V ROZVADĚČI RB2 VYMĚNIT HLAVNÍ JISTIČ 63/3/B ZA VYPÍNAČ IA3/100, SVODIČ PŘEPĚTÍ VYP255(TRÍDA II) VYMĚNIT ZA SVODIČ COMBTEC BC TNC275/12,5 (TRÍDA I+II)
- DO ROZVADĚČE DOPLNIT JISTIČ 13/1/C PRO VNITŘNÍ JEDNOTKY A NA MÍSTO REZ. FA247 INSTALOVAT JISTIČ BMS0 63/3/C
- PŘÍVODY KE KLIMAJEDNOTKÁM BUDOU PROVEDENY KABELEM CYKY-J 3x1,5,
- PŘÍVOD K VENKOVNÍ JEDNOTKCE BUDE PROVEDEN KABELEM CYKY-J 5x16
- KABELY V CHODBĚ ULOŽIT NAD PODHLED DO DRŽÁKŮ OBO 203110 PLAST (V TRASE S KABELEM CYKY-J 5x16), V DALŠÍ ČÁSTI CHODBY A VÝVODY DO MÍSTNOSTÍ ULOŽIT DO DRŽÁKŮ GRIP M15
- NAPOJENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK BUDE PŘEVÁŽNĚ PROVEDENO SMYČKOVÁNÍM, PŘÍPADNĚ ODBOČENÍM Z INSTALAČNÍ KRABICE IP40
- PRŮCHOD KABELŮ PŘES POŽÁRNÍ PŘÍČKY UTĚSNIT POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI
- PROSTUP KABELU NA STŘECHU UTĚSNIT POŽÁRNÍ UCPÁVKOU

ÚPRAVA ROZVADĚČE RE:

- V ROZVADĚČI RE VYMĚNIT VÝVODOVÝ JISTIČ BSO80/3/C PRO ROZVADĚČ RB2 ZA JISTIČ C100/3-I, DÁLE NAHRADIT 3ks MĚŘICÍCH TRAF CLA1.2 100/5A 3ks TRAF CLA1.2 160/5A, 15VA, 0,5

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed2 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠĚ :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ Vlivy : PROSTORY NORMÁLNÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Technika budov, s.r.o. Křenová 307/42 602 00 Brno	
ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. JAN KOČMÁNEK		
Objednatel: ÚSTAV VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR, v.v.i., Bělídla 986/4a, Brno			FORMÁT	6 x A4
Akce: KLIMATIZACE V PROSTORÁCH ÚSTAVU VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR, v.v.i., BĚLIDLA 986/4a, BRNO			DATUM	11/2017
			ÚČEL	DPS
			Č. ZAKÁZKY	1778
Profese: SI	Objekt: SO 01		Č. KOPIE	
Obsah: ELEKTROINSTALACE - 2.NP			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
			1:50	D1.01.03-102