

POZNÁMKA:

- JÍMACÍ TYČ ODDÁLENÉHO BLESKOSVODU BUDE UMÍSTĚNA MIMO ODSTUPOVOU VZDÁLENOST, BUDE KE VZT JEDNOTCE ZAFIXOVÁNA POMOCÍ DISTANČNÍ IZOLOVANÉ TYČE
- ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST PRO LSP II JE s=0,44m
- OCHRANNÝ ÚHEL JÍMACÍ TYČE PRO LSP II JE $\alpha = 74°$
- U JEDNOTKY BUDE INSTALOVÁN SERVISNÍ VYPÍNAČ, DLE POŽADAVKU DODAVATELE SE INSTALUJE NA KONSTRUKCI JEDNOTKY
- PO VÝSTUPU KABELU NA STŘECHU KABEL ULOŽIT DO KOPEX TRUBKY 3336
- NAPOJENÍ NOVÉ KLIMAJEDNOTKY BUDE PROVEDENO ZE SERVISNÍHO VYPÍNAČE KABELEM H07RN–F 5G10

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed2 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY NEBEZPEČNÉ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Technika budov, s.r.o. Křenová 307/42 602 00 Brno	
ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. JAN KOCMÁNEK		
Objednatel: ÚSTAV VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, Brno			FORMÁT	3 x A4
Akce: KLIMATIZACE V PROSTORÁCH ÚSTAVU VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR, v.v.i, BĚLIDLA 986/4a, BRNO			DATUM	11/2017
			ÚČEL	DPS
			Č. ZAKÁZKY	1778
Profese: SI		Objekt: SO 01	Č. KOPIE	
Obsah: ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD - STŘECHA			MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D1.01.03-103